



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Юридический адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
Почтовый адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел: 640-05-65 www.47.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел: 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района

188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11, тел: 8 (81375) 2-47-95
e-mail: ogpnkingisepp@mail.ru

г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11
(место составления акта)

15 часов 00 минут
(время)

«28» сентября 2020г.
дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-18-83-198

На основании: распоряжения начальника ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР Главного
управления МЧС России по Ленинградской области Слизовского Сергея Александровича №2-18-
78-198 от 26 августа 2020 года

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена **внеплановая** проверка администрации МО «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Большая Пустомержа (территория
сельских населенных пунктов)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- администрация МО «Пустомержское сельское поселения» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области.

ИНН 4707023360

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с
указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 25 » сентября 20 20 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.

« 28 » сентября 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: «02» дня (ей) («02» часа)
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Глава администрации МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области» Бобрецов Дмитрий Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «30» минут «25» сентября 2020 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: начальник ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР
Главного управления МЧС России по Ленинградской области Слизовский Сергей Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Глава администрации МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» Бобрецов Дмитрий Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы администрации МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Большая Пустомержа (территория сельских населенных пунктов)

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
Здание администрации:			
1	Отсутствует система автоматической противопожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4. Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима» (далее- ППР п. 61) Свод правил "Системы "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования." СП 5.13130.2009 табл. А1	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

2	На путях эвакуации в коридоре 2 –го этажа здания администрации допускается применение материалов для покрытия стен (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, РП1, ДЗ, Т2.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4. таблица 3, 28	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
3	На путях эвакуации в коридоре 2 –го этажа здания администрации допускается применение материалов для покрытия потолка (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, РП1, ДЗ, Т2.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4. таблица 3, 28	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
4	На путях эвакуации в лестничной клетке здания администрации допускается применение материалов для покрытия потолка с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, РП1, ДЗ+, Т2.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4. таблица 3, 28	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
5	На путях эвакуации в лестничной клетке здания администрации допускается применение материалов для покрытия стен (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, РП1, ДЗ+, Т2.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4. таблица 3, 28	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
6	На путях эвакуации в лестничной клетке здания администрации допускается применение материалов для покрытия пола (масляная краска) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, РП1, ДЗ, Т2.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4. таблица 3, 28	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

7	Запор на двери запасного эвакуационного выхода на 1м этаже здания не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	ППР п.35.	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
8	Допускается фиксация самозакрывающийся двери отделяющей лестничную клетку от коридора 2-го этажа в открытом положении	ППР п.36 п.п. Г	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

д. Мануйлово, Котельная ТП – 112

9	Отсутствует система автоматической противопожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 4 ст.4; ППР п. 61 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования." СП 5.13130.2009 табл. А1	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
10	Не произведена огнезащитная обработка стораемых конструкций стропил и обрешетки кровли помещений котельной.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 4 ст.4; Строительные нормы и правила - СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п. 1.8.	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
11	Пожарные шкафы не соответствуют требованиям пожарной безопасности	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 57.	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

д. Мануйлово, Котельная ТП – 119:

12	Отсутствует система автоматической противопожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4. ППР п. 61 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования." СП 5.13130.2009 табл. А1	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
----	--	--	---

Здание котельной д.Большая Пустомержа:

13	Не представлен договор по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации.	ППР п.61	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
14	Не представлен договор по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации.	ППР п.61	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

Общие:

15	Не обеспечена дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения исходя из условия времени прибытия первого подразделения к месту вызова в течении 20 минут.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ п.76.	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
16	Администрацией АМО «Пустомержское СП» не выполняются полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, а именно по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений	Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст.19.	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

Государственной противопожарной службы.		
---	--	--

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: не делалась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: не брались.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-18-83-198/1/1 от 28 сентября 2020 года.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: не представлены

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Слизовский Сергей Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

“ 28 ” сентября 20 20 г.



С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта со всеми приложениями получил (-а):
Глава администрации МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области Бобрецов Дмитрий Александрович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” сентября 20 20 г.

_____ (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)